



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ŞƏHƏRSALMA VƏ TİKİNTİYƏ DAİR NORMATİV SƏNƏDLƏR SİSTEMİ**

Dəyişiklik №1

**AzDTN 2.11-3 “Binaların daxili su təchizatı və
kanalizasiyası. Layihələndirmə normaları”**

RƏSMİ NƏŞR

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ**

BAKİ-2025

Dəyişiklik № 1 AzDTN 2.11-3 “Binaların daxili su təchizatı və kanalizasiyası. Layihələndirmə normaları”

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının
28 dekabr 2024-cü il tarixli 3-35/3-2-9/2024
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və
11.01.2025-ci il tarixdən qüvvəyə minib.

1. Cədvəl 2” aşağıdakı yeni redaksiyada verilsin:

Yaşayış, ictimai və yardımçı bina və yerləşgələr	Şırnaqların sayı	Daxili yanğın-söndürmə üçün bir şırnağın minimal sərfi, l/s
1.Yaşayış binaları: -mərtəbələrin sayı 12-dən 16-a qədər olduqda, həmçinin dəhlizin ümumi uzunluğu 10 m-dən çox olduqda, -mərtəbələrin sayı 16-dan artıq 25-ə qədər olduqda, həmçinin dəhlizin ümumi uzunluğu 10 m-dən cox olduqda	1 2 2 3	2,5 2,5 2,5 2,5
2. İnzibati binalar: -mərtəbələrin sayı 6-dan-10-a və həcmi 25 000 m ³ -ə qədər olduqda, həmçinin həcmi 25 000 m ³ -dən artıq olduqda, -mərtəbələrin sayı 10-dan artıq və həcmi 25 000 m ³ -ə qədər olduqda, həmçinin həcmi 25 000 m ³ -dən artıq olduqda,	1 2 2 3	2,5 2,5 2,5 2,5
3. Kinoaparatlrla təchiz edilmiş estradalı klublar, teatrlar, kinoteatrlar, akt və konfrans zalları	TN və Q 2.08.02* üzrə	
4. Yataqxanalar və 2-ci bənddə qeyd olunmayan ictimai binalar: -mərtəbələrin sayı 10-a və həcmi 5000 m ³ -dən 25 000 m ³ -ə qədər olduqda, həmçinin həcmi 25 000 m ³ -dən artıq olduqda -mərtəbələrin sayı 10-dan artıq və həcmi 25 000 m ³ -ə qədər olduqda, həmçinin həcmi 25 000 m ³ -dən artıq olduqda	1 2 2 3	2,5 2,5 2,5 2,5

5. Sənaye müəssisələrinin yardımçı binaları:		
həcmi 5000 m ³ -dən 25 000 m ³ -ə qədər olduqda	1	2,5
həcmi 25000 m ³ -dən artıq olduqda	2	2,5

Qeyd: 1. *Diametri 38 mm-ə bərabər lülə, boru və digər yanğın söndürmə avadanlığı olan yaşayış binaları üçün minimal su sərfinin 1,5 l/s qəbul edilməsinə yol verilir;*

2. **Binanın həcmi "Tikinti obyektinin sahəsinin və həcmnin hesablanması qaydaları"na uyğun olaraq qəbul edilir.*